

Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 73

Dato & Tid: Den 12. september 2025 kl. 12.30 – 15.00

Sted: Fanø Vand A/S, Stadionvej 11A, 6720 Fanø

Til stede: Kaj Svarrer (KS), Claus Skovbjerg (CS), Poul Erik Jensen (PEJ), Kjeld Nielsen (KN), Jens Brinch (JB), Eric Lauridsen (EL), Jhonny Pedersen (JP) og Susanne Brøner (SB – referent)

Afbud: Allan Christensen (AC), Jan Pedersen (JAP) og Lasse Harder Schousboe (LHS). Jhonny Pedersen (JP) deltog efter aftale senere i mødet.

- Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 2 Godkendelse af referat nr. 72 af 27. juni 2025
Godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 3 Vandværket – orientering
- 1) 1. etape vedr. udskiftning af hovedledningen.
 1. etape fra Sønder Nytoft til Strandvejen er afsluttet. Der er foretaget trykprøvning. Der afventes med en omkobling i november
 - 2) Springssystem til lækage.
Leif Koch har meldt tilbage til JAP at der kan forventes foretaget en sporing med smart ball inden årets udgang.
 - 3) Installation af alarmer fra G4 på vandværket m.fl.
Installation af alarmsystemet er foretaget i Nordby, Rindby og Sønderho.
 - 4) Bekendtgørelse om støtte vedr. PFAS.
Der kan nu søges om tilskud til beskyttelse af drikkevand mod PFAS fra 15. september til 12. oktober.
Det vides endnu ikke hvordan ansøgningsformen er.
SB deltager i webinar den 19. september vedr. puljen.
 - 5) BNBO.
Til den ene grundejer vil der kunne ske udbetaling af erstatning inden for kortere tid. Der afventes endelig opgørelse fra Esbjerg Kommune.

Den anden grundejer har anket afgørelsen og sagen er nu overgået til taksationskommisionen for Esbjerg.

6) Udskiftning af forsyningsledninger.

- Lindevej
- Skolevej
- Niels Sørensens Vej

Udskiftning af forsyningsledninger Niels Sørensen Vej er opstartet. Projektet sker sammen med Nordby Fjernvarme.

Lindevej og Skolevej forventes opstartet i 4. kvartal 2025 sammen med spildevand og Nordby Fjernvarme.

7) PFAS-analyser

KS udleverede en opgørelse vedr. PFAS-indholdet i drikkevandet i forhold til tilgang og afgang med ionbytteranlægget. Der tages kontakt til Silhorko i forhold til at der skal foretages et tjek af "kagen". Der var enighed om at der bør tages en ekstra prøve, således at der tages prøver hvert kvartal.

Punkt 4

Spildevand – orientering

1) Ny spildevandsstrategi – sommerhuse.

Der har været afholdt møde den 20. august hvor JB og SB deltog fra FV. Der forventes kloakeret med traditionel løsning. Hertil vil der kunne kobles forbrugssteder som ligger ud til nuværende kloakledning. Og så påtænker FK at udstede påbud til de lodsejere der, har et ældre nedsivningsanlæg at udskifte til et anlæg der renser bedre eller at få et minirensanlæg.

2) Klimatilpasning samt håndtering af regnvand i Sønderho.

Fanø Kommune er påbegyndt TV-inspektion af kloakledningen i Sønderho i forhold til fejltilkoblinger af regnvand.

FK er ved at få oprenset og forlænget grøfter så der kan afledes mere regnvand. Endvidere overvejes lodsejere at blive pålagt at få rensede de grøfter der krydser lodsejers matrikel.

3) Renovering/udskiftning af kloaknettet

- Lindevej
- Skolevej
- Suensonsvej

Der er sendt udbudsmateriale til entreprenør i forhold til kloakering af Lindevej og Suensonsvej. Der forventes opstart i oktober. Gravearbejdet på Lindevej og Skolevej vil ske sammen med Nordby Fjernvarme og vandforsyningen.

Punkt 5

Administrationen – orientering

- 1) 1-dagsmøde vedr. NIS2/cyberangreb og beredskabsplan (vand/spildevand). Der bliver afholdt møde den 3. november. Der tages kontakt til Chris, Frontmatec. SB finder lokale med forplejning.
- 2) Valgregulativ til forbrugervalg. Valget afholdes i perioden 1.-8. december 2025 – bilag vedlagt. Valgregulativet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet som gældende dato 12. september 2025.
- 3) Vedtægter for Fanø Vand – bilag vedlagt. Vedtægtsændringerne blev godkendt med små rettelser. Vedtægterne sendes til godkendes ved Byrådet.
- 4) Økonomiske rammer – for vand (2025-2026) og spildevand (2026).
Der er modtaget udkast til de økonomiske rammer for vand og spildevand. For spildevand er der meldt tilbage til Vandsektortilsynet at FV ikke har bemærkninger til rammen. KS gav en orientering om den økonomiske ramme for spildevand. Der er en underdækning som vil kunne opkræves ved en takststigning på prisen pr. m³ for spildevand. Der kigges på ramme for vand i uge 38 sammen med revisor. Vi har fået en større ramme for vand. Dette kan ligeledes opkræves som en takststigning på prisen pr. m³ for vand.
- 5) Penetreringstest af IT-systemer.
Der var enighed om, at en sådan test bør foretages. SB vender tilbage til itm8 for en sådan test.

Punkt 6

Næste møde (budgetter og takstblade)

Datoen blev den 17. oktober.

Punkt 7

Eventuelt